



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОНД по Еланскому району УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области

Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Советская, 192
Тел. (884452)5-50-01, факс (884452) 5-31-13

15 ноября 2013г.

Предписание № 127 / 1 / 31-1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ «Краишевская СОШ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индификационный номер индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

во исполнение ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00-15.00 13.11.2013 и 9.00-10.00 15.11.2013 была проведена проверка МБОУ «Краишевская СОШ» Еланского муниципального района начальником ОНД по Еланскому району УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области *Е.Н.Некрасовой* на основании распоряжения № 127 от 01.11.2013г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности совместно с директором МБОУ «Краишевская СОШ» *Колчиной Мариной Геннадьевной* (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание производственного учебного корпуса оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации	СП 5.13130.2009 П.14 НПБ 110-03 ФЗ-123 от 22.07.2008	15.05.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Еланскому району
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области
Ст. лейтенант вн. службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 15 » ноября 2013 г.



(должность, фамилия, инициалы)